

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  
«Детский сад № 9 «Зимушка»

✉ 663333, Красноярский край,  
г. Норильск, район Талнах, ул. Новая, 7  
Телефон: (3919) 44-35-85  
Факс: (3919) 44-35-85  
E-mail: mdou9@norcom.ru

ИНН/КПП 2457051897/245701001

от «30» июля 2021 г. Исх. № 09-08-205

Главное управление МЧС России  
по Красноярскому краю

Отдел надзорной деятельности и профилактической  
работы по муниципальному образованию  
г. Норильск

**Отчет**  
**о выполнении Предписания Главного управления МЧС России по Красноярскому краю**  
**Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию г. Норильск**  
**№ 111/1/1-19 от 21.09.2020**

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований по пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требование которого(ых) нарушены	Отметка о выполнении
1.	Под лестничным маршем лестничной клетки на 1 этаже (пом. 67 тех. паспорт) хранятся горючие материалы	ч.3 ст.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона. ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 №	Лестничные марши освобождены от горючих материалов, хранение не осуществляется

		<p>123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".  В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию, либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования.</p> <p>п.23 "Правила противопожарного режима в РФ" утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390.  На объектах запрещается: к)  устанавливать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а так же хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы</p>	
2.	<p>Под лестничной площадкой общего тамбура эвакуационного выхода левого крыла осуществляется хранение горючих материалов (разнообразная мебель)</p>	<p>п.23 "Правила противопожарного режима в РФ" утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390.  На объектах запрещается:  к) устанавливать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие</p>	<p>Лестничные марши и площадки общего тамбура освобождены от горючих материалов, хранение не осуществляется</p>

		<p>подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.</p>	
3.	<p>Под лестничным маршем лестничной клетки на 1 этаже (пом. 48 тех. паспорта) хранятся горючие материалы</p>	<p>п.23 "Правила противопожарного режима в РФ" утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390. На объектах запрещается: к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы</p>	<p>Лестничные марши и площадки общего тамбура освобождены от горючих материалов, хранение не осуществляется</p>
4.	<p>Под лестничной площадкой общего тамбура эвакуационного выхода правого крыла хранятся горючие материалы (разобранная мебель)</p>	<p>.23 "Правила противопожарного режима в РФ" утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390. На объектах запрещается: к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы</p>	<p>Лестничные марши и площадки общего тамбура освобождены от горючих материалов, хранение не осуществляется</p>
5.	<p>Выход на кровлю с лестничной клетки левого крыла осуществляется через дверь, выполненную из материала с ненормированным пределом огнестойкости.</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч3. ст.4 соблюдения требований настоящего Федерального закона. (в ред Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ). ч.4 ст.4 настоящего Федерального закона (часть 4 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ). п.7.7. СП 4.13130.2013</p>	<p>Закуплены люки в ООО "Автобан, установлены.</p>

		<p>В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-готипа размером 0,6*0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам.</p> <p>п.2.10 СНИП 2.01.02-85. "Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы"</p> <p>Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа.</p>	
6.	<p>Выход на кровлю с лестничной клетки правого крыла осуществляется через дверь, выполненную из материала с ненормированным пределом огнестойкости.</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p> <p>ч3. ст.4 соблюдения требований настоящего Федерального закона. (в ред Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ).</p> <p>ч.4 ст.4 настоящего Федерального закона (часть 4 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ).</p> <p>п.7.7. СП 4.13130.2013</p> <p>В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-готипа размером 0,6*0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам.</p> <p>п.2.10 СНИП 2.01.02-85. "Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы"</p> <p>Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршам с площадками перед</p>	

		выходом, через противопожарные двери 2-го типа.	
7.	Стены тамбура главного входа отделаны строительным материалом, сертификат подтверждающий соответствие требованиям норм пожарной безопасности не предоставлен.	Ч. 6 ст. 134 № 123-ФЗ Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен, спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.	Стена облицована оцинкованным листом
8.	Дверцы ящика внутреннего пожарного крана № 3 закрыты на ключ, ключ отсутствует.	п.57 "Правила противопожарного режима в РФ" утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390.	Ключ пожарного крана № 3 в наличии.
9.	Внутри складского помещения (пом.43 тех. паспорт 2 этаж) расположены выключатели света, на дверях отсутствует табличка с указанием класса пожарной опасности помещения.	п. 20. "Правила противопожарного режима в РФ" утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390; глава 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.349. "Правила противопожарного режима в РФ" утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.	Табличку с указанием класса пожарной безопасности повесили, выключатели света выведены за пределы складского помещения.

10.	Второй эвакуационный выход из зала (пом. 40 тех паспорт 2 этаж) загроможден посторонними предметами.	п.23 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390. На объектах запрещается: ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях квартир.	Сделана перестановка в музыкальном зале, выход освобожден от посторонних предметов.
11.	В помещении венткамеры (пом.6 тех паспорта 3 этаж) допускается хранение различных предметов.	п.23 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390. На объектах запрещается: б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток.	Венткамеру освободили.
12.	Помещение венткамеры (пом.6 тех паспорт 3 этаж) не отделено дверью с нормируемым пределом огнестойкости.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.1 ст.88 ; п.3 ст. 88 ФЗ-123 Пределы	Противопожарные двери закуплены в ООО "Автобан», установлены.

		огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону.	
13.	В помещении венткамеры (пом.8 тех паспорта 3 этаж) допускается хранение различных предметов.	п.23 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390. На объектах запрещается: б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток.	Венткамеру освободили.
14.	Помещение венткамеры (пом.6 тех паспорт 3 этаж) не отделено дверью с нормируемым пределом огнестойкости.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.1 ст.88; п.3 ст. 88 ФЗ-123 Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону.	Противопожарные двери закуплены в ООО "Автобан», установлены.
15.	В помещении венткамеры (пом.26 тех паспорта 3 этаж) допускается хранение различных предметов.	п.23 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390. На объектах запрещается:	Венткамеру освободили.

		<p>б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;</p> <p>г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток.</p>	
16.	<p>Помещение венткамеры (пом.26 тех паспорт 3 этаж) не отделено дверью с нормируемым пределом огнестойкости.</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p> <p>п.1 ст.88; п.3 ст. 88 ФЗ-123 Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону.</p>	<p>Противопожарные двери закуплены в ООО "Автобан», установлены.</p>
17.	<p>На дверях складского помещения (пом.34 тех. паспорт 3 этаж) отсутствует табличка с указанием категории пожарной опасности.</p>	<p>п. 20. "Правила противопожарного режима в РФ" утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390; глава 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	<p>Табличку с указанием класса пожарной безопасности повесили.</p>
18.	<p>Не предоставлена техническая документация (сертификат соответствия), содержащая информацию о показателях пожарной опасности на облицовочные материалы применяемые для отделки потолка</p>	<p>Ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г № 69-ФЗ "О пожарной безопасности»; ч 3. ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ч.3 ст. 145 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о</p>	<p>Произведен ремонт потолка в помещении бассейна отделочными материалами в соответствии с требованиями, сертификаты на материалы в наличии.</p>



	в помещении бассейна (пом. 22 тех паспорт, 3 этаж)	требованиях пожарной безопасности"; ст. 134. № 123-ФЗ Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях; ч. 7 В спальнях и палатных помещениях, а так же в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ 2.	
19.	Для окраски стен лестничных клеток правого и левого крыла лестничной клетки центральной части здания с 1 по 3 этажи применена краска (сертификат соответствия № АПБ RU ОС003/2/Н00108 бланк 001266) имеющая класс пожарной опасности КМ1 - выше допустимого значения.	ч. 6 ст. 134 № 123-ФЗ Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен, спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.	Стены лестничных клеток правого и левого крыла лестничной клетки центральной части здания с 1 по 3 этажи покрашены краской, имеющей класс пожарной опасности КМ0. Сертификат в наличии.

Заведующий МБДОУ «ДС № 9 «Зимушка»



О. Н. Шилова

Исполнитель: Шилова Оксана Николаевна,  
Тел. (3919) 44 35 85