

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68 т.(391)2114528, sekretar@mchskrsk.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по муниципальному образованию г. Норильск
663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28 т.(3919)431953, ogps7gpn@mchskrsk.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 111/1/1-19

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад №9 «Зимушка»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина).

(владелец собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Кондратюка М.П. от 25 августа 2020 года № 111, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 " сентября 2020 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжит. 2 ч. 00 мин. 21 " сентября 2020 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжит. 1 ч. 00 мин.

проведена плановая выездная проверка заместителем главного государственного инспектора МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Кондратюком М.П.

должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по

здания по адресу: Красноярский край, г.Норильск, ул. Новая,7

пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9 «Зимушка» Шиловой О.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
11/1/1	Под лестничным маршем лестничной клетки на I этаже (пом.67 тех.паспорт) хранятся горючие материалы	ч.3 ст.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона. ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части	01.08.2021

		<p>7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p>п.23. «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390. На объектах запрещается:</p> <p>к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.</p>	
III/1/2	Под лестничной площадкой общего тамбура эвакуационного выхода левого крыла осуществляется хранение горючих материалов (разобранная мебель)	<p>п.23. «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390. На объектах запрещается:</p> <p>к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.</p>	01.08.2021
III/1/3	Под лестничным маршем лестничной клетки на 1 этаже (пом.48тех.паспорт) хранятся горючие материалы	<p>п.23. «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390. На объектах запрещается:</p> <p>к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.</p>	01.08.2021
III/1/4	Под лестничной площадкой общего тамбура эвакуационного выхода правого крыла осуществляется хранение горючих материалов (разобранная мебель)	<p>п.23. «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390. На объектах запрещается:</p> <p>к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.</p>	01.08.2021
III/1/5	Выход на кровлю с лестничной клетки левого крыла осуществляется через дверь, выполненную из материала с ненормированным пределом огнестойкости.	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>ч.3 ст.4 К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ)</p> <p>ч.4 ст.4 В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов</p>	01.08.2021

		<p>защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению. (часть 4 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).</p> <p>п.7.7 СП 4.13130.2013.</p> <p>В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 x 0,8 метра по закреплённым стальным стремянкам.</p> <p>п. 2.10 СНиП 2.01.02-85. «Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы»</p> <p>Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа.</p>	
1/16	Выход на кровлю с лестничной клетки правого крыла осуществляется через дверь, выполненную из материала с ненормированным пределом огнестойкости.	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>ч.3 ст.4 К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)</p> <p>ч.4 ст.4 В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению. (часть 4 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).</p> <p>п.7.7 СП 4.13130.2013.</p> <p>В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 x 0,8 метра по закреплённым стальным стремянкам.</p> <p>п. 2.10 СНиП 2.01.02-85. «Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы»</p> <p>Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа.</p>	01.08.2021
1/17	Стены тамбура главного входа отделаны строительным материалом, сертификат подтвер-	<p>ч. 6 ст. 134 № 123-ФЗ</p> <p>Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости</p>	01.08.2021

	ждающий соответствие требованиям норм пожарной безопасности не предоставлен.	ности приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.	
III/1/8	Дверцы ящика внутреннего пожарного крана №3 закрыты на ключ, ключ отсутствует.	п.57 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.	01.08.2021
III/1/9	Внутри складского помещения (пом.43 тех.паспорт 2этаж) расположены выключатели света, на дверях отсутствует табличка с указанием класса пожарной опасности помещения.	п.20. «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п.349. «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электрооборудования склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.	01.08.2021
III/1/10	Второй эвакуационный выход из зала (пом.40 тех.паспорт 2 этаж) загроможден посторонними предметами.	п.23. «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390. На объектах запрещается: ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях квартир.	01.08.2021
III/1/11	В помещении венткамеры (пом.6 тех.паспорт 3этаж) допускается хранение различных предметов.	п.23. «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390. На объектах запрещается: б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток.	01.08.2021
III/1/12	Помещение венткамеры (пом.6 тех.паспорт 3этаж) не отделено дверью с нормируемым пределом огнестойкости.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ст.88 Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с	01.08.2021

		<p>учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.</p> <p>п.3 ст. 88 ФЗ – 123 Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону.</p>	
111/1/13	<p>В помещении венткамеры (пом.8 тех.паспорт 3этаж) допускается хранение различных предметов.</p>	<p>п.23. «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390. На объектах запрещается:</p> <p>б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;</p> <p>г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток.</p>	01.08.2021
111/1/14	<p>Помещение венткамеры (пом.6 тех.паспорт 3этаж) не отделено дверью с нормируемым пределом огнестойкости.</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>п.1 ст.88 Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.</p> <p>п.3 ст. 88 ФЗ – 123 Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону.</p>	01.08.2021
111/1/15	<p>В помещении венткамеры (пом.26 тех.паспорт 3этаж) допускается хранение различных предметов.</p>	<p>п.23. «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390. На объектах запрещается:</p> <p>б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;</p> <p>г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток.</p>	01.08.2021
111/1/16	<p>Помещение венткамеры (пом.26 тех.паспорт 3этаж) не отделено дверью с нормируемым пределом огнестойкости.</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>п.1 ст.88 Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.</p> <p>п.3 ст. 88 ФЗ – 123 Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону.</p>	01.08.2021
111/1/17	<p>На дверях складского помеще-</p>	<p>п.20. «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390.</p>	01.08.2021

	ния (пом.34 тех.паспорт 3этаж) отсутствует табличка с указанием категории пожарной опасности.	Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	
111/1/18	Не представлена техническая документация (сертификат соответствия), содержащая информацию о показателях пожарной опасности на облицовочные материалы применяемые для отделки потолка в помещении бассейна (пом.22 тех.паспорт, 3этаж)	<p>ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».</p> <p>Руководители организации обязаны: предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях</p> <p>ч. 3 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p>ч.3 ст. 145 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.</p> <p>ст. 134. №123-ФЗ Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях.</p> <p>ч. 7. В спальнях и каютных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем классе КМ2.</p>	01.08.2021
111/1/19	Для окраски стен лестничных клеток правого и левого крыла. лестничной клетки центральной части здания с 1 по 3 этажи применена краска(сертификат соответствия №АПБ.RU.OC00 3.2.11.00108 бланк001266) имеющая класс пожарной опасности КМ1 - выше допустимого значения.	<p>ч. 6 ст. 134 № 123-ФЗ</p> <p>Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.</p>	01.08.2021

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1.	Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) от 22.08.2008г.
2.	Постановление правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».
3.	СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»
4.	СНиП 2.01.02-85. «Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы»

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юриди-

ческих лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора МО г. Норильск

Красноярского края по пожарному надзору Кондратюк М.П.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«21» сентября 2020 г.



Предписание для исполнения получил:

гш
(подпись)

заведующая МБДОУ «Детский сад №9 «Зимушка» Шилова О.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

«21» сентября 2020 г.