

**Информация
об исполнении предписаний контрольно-надзорных органов
МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"**

№ п/п	Наименование учреждения	Адрес	Сумма, руб	№ предписания	Выявленные нарушения действующего законодательства	Планируемые сроки устранения предписаний/причины неисполнения предписаний в срок	Отметка о выполнении
МЧС							
1	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	3,99	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, выразилось: Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов на 1-ом этаже здания не обеспечивают возможности открывания изнутри без ключей.	09.01.2023	исполнено, закуплены личинки и установлены плотником МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка" (ТН №6504 от 14.12.2022, в количестве 12 штук)
2	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	5,32	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, выразилось: Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов на 2-ом этаже здания не обеспечивают возможности открывания изнутри без ключей.	09.01.2023	исполнено, закуплены личинки и установлены плотником МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка" (ТН №6504 от 14.12.2022, в количестве 16 штук)
3	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	3,325	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, выразилось: Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов на 3-ом этаже здания не обеспечивают возможности открывания изнутри без ключей.	09.01.2023	исполнено, закуплены личинки и установлены плотником МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка" (ТН №6504 от 14.12.2022, в количестве 10 штук)
4	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	12,477	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования. п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" Двери эвакуационных выходов и двери,	01.05.2022	исполнено

					расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. выразилось: дверь, ведущая из прогулочного зала (помещения № 46 по техническому паспорту в коридор (помещения № 45 по техническому паспорту) третьего этажа открывается не по направлению выхода из здания.		
5	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия стены в коридоре третьего этажа (помещение № 45 по техническому паспорту) применяется обойное покрытие, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	09.01.2023	не исполнено, совместно с УО и ДО сделали техническое задание на ремонтные работы на 3 этаже, направлен пакет документов в УКРИС.
6	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия пола в коридоре третьего этажа (помещение № 45 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной	09.01.2023	не исполнено, совместно с УО и ДО сделали техническое задание на ремонтные работы на 3 этаже, направлен пакет документов в УКРИС.

					опасности материала отсутствует.		
7	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившиеся: для покрытия стены в коридоре третьего этажа (помещение № 46 по техническому паспорту) применяется обойное покрытие, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	01.07.2022	исполнено, обойное покрытие снято, сделан ремонт помещения с использованием краски КМ 1(использовали лако-красочный материал закупа 2022 года накладные УТ 802;УТ 644), силами сотрудников МБДОУ №9 "Зимушка"
8	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившиеся: для покрытия пола в коридоре третьего этажа (помещение № 46 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	09.01.2023	не исполнено, совместно с УО и ДО сделали техническое задание на ремонтные работы на 3 этаже, направлен пакет документов в УКРИС.
9	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям	01.06.2022	исполнено, обойное покрытие снято, сделан ремонт помещения с использованием краски КМ 1(использовали лако-красочный

					по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия стены в кастилянной третьего этажа (помещение № 34 по техническому паспорту) применяется обойное покрытие, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.		материал закупа 2022 года накладные УТ 802;УТ 644), силами сотрудников МБДОУ №9 "Зимушка"
10	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия пола в кастилянной третьего этажа (помещение № 34 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	01.06.2022	исполнено, старый линолеум снят, новый уложен (использовали линолеум остатки закупа 2021 года), силами плотника МБДОУ №9 "Зимушка"
11	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к	09.01.2023	исполнено

					отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия пола в коридоре третьего этажа (помещение № 32 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.		
12	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия пола в коридоре третьего этажа (помещение № 29 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	09.01.2023	исполнено
13	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к	09.01.2023	не исполнено, совместно с УО и ДО сделали техническое задание на ремонтные работы на 3 этаже, направлен пакет документов в УКРИС.

					отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия пола в прогулочном зале третьего этажа (помещение № 23 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.		
14	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия пола в гардеробе третьего этажа (помещение № 21 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	09.01.2023	исполнено
15	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к	09.01.2023	исполнено

					отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившиеся: для покрытия пола в тренерской третьего этажа (помещение № 10 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.		
16	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившиеся: для покрытия пола в прогулочном зале третьего этажа (помещение № 9 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	09.01.2023	не исполнено, совместно с УО и ДО сделали техническое задание на ремонтные работы на 3 этаже, направлен пакет документов в УКРИС.
17	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к	01.06.2022	исполнено, старый линолеум снят, новый уложен (использовали линолеум остатки закупа 2021 года), силами плотника МБДОУ №9 "Зимушка"

					отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившиеся: для покрытия пола в коридоре третьего этажа (помещение № 14 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.		
18	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившиеся: для покрытия пола в коридоре третьего этажа (помещение № 13 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	01.06.2022	исполнено, старый линолеум снят, новый уложен (использовали линолеум остатки закупа 2021 года), силами плотника МБДОУ №9 "Зимушка"
19	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также	09.01.2023	исполнено

					<p>зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия пола в кабинете третьего этажа (помещение № 2 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.</p>		
20	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	<p>п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия стен в кабинете третьего этажа (помещение № 2 по техническому паспорту) применяется обойное покрытие, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.</p>	01.06.2022	<p>исполнено, обойное покрытие снято, сделан ремонт помещения с использованием краски КМ 1(использовали лако-красочный материал закупа 2022 года накладные УТ 802;УТ 644), силами сотрудников МБДОУ №9 "Зимушка"</p>

21	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия пола в костюмерной третьего этажа (помещение № 3 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	09.01.2023	исполнено
22	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия пола в театральной третьего этажа (помещение № 4 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	09.01.2023	исполнено

23	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	56,88	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия пола в эстетическом центре третьего этажа (помещение № 5 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	01.06.2022	исполнено
24	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия пола в коридоре третьего этажа (помещение № 7 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	09.01.2023	не исполнено, сделали техническое задание на ремонтные работы на 3 этаже, после оформления документов, будет выполнено в рамках летних ремонтных работ.

25	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	12,476	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: На объектах защиты запрещается: д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбуров-шлюзов и лестничных клеток, а так же другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, выразившихся: отсутствует дверь, предусмотренная проектной документацией (техническим паспортом), ведущая из тренерской (помещение № 10 по техническому паспорту) в коридор (помещение № 13 по техническому паспорту) на третьем этаже.	01.06.2022	исполнено, установлена дверь (накладная 114), силами плотника МБДОУ №9 "Зимушка"
26	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	12,476	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: На объектах защиты запрещается: д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбуров-шлюзов и лестничных клеток, а так же другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, выразившихся: отсутствует дверь, предусмотренная проектной документацией (техническим паспортом), ведущая из прачечной (помещение № 28 по техническому паспорту) в коридор (помещение № 29 по техническому паспорту) на третьем этаже.	01.06.2022	исполнено, установлена дверь (накладная 114), силами плотника МБДОУ №9 "Зимушка"

27	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	12,476	№ 176 от 30.09.2021г.	<p>п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: На объектах защиты запрещается: д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбуров-шлюзов и лестничных клеток, а так же другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, п.2 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": 1) Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническим регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. ч.1 ст 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": "Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты". п 4.4.6 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы": "Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир", выразившихся:выход из коридора третьего этажа (помещение № 14 по техническому паспорту) на лестничную клетку не оборудован отделяющей дверью с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах.</p>	01.06.2022	исполнено, установлена дверь (накладная 114), силами плотника МБДОУ №9 "Зимушка"
			12,476				

28	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия пола в коридоре 2-го этажа (помещение № 1 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	09.01.2023	исполнено
29	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия пола в спальне группы "Улыбка", расположенной на 2-ом этаже (помещение № 4 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	09.01.2023	исполнено

30	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия пола в спальне группы "Веселый улей", расположенной на 2-ом этаже (помещение № 8 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	09.01.2023	исполнено
31	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия пола в спальне группы "Веселый улей", расположенной на 2-ом этаже (помещение № 8 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	09.01.2023	исполнено

32	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия пола в спальне группы "Непоседы", расположенной на 2-ом этаже (помещение № 16 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	09.01.2023	исполнено
33	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	40,698	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия пола в коридоре 2-го этажа (помещение № 17 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	01.06.2022	исполнено

34	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия пола в спальне группы "Веселые человечки", расположенной на 2-ом этаже (помещение № 20 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	09.01.2023	исполнено
35	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия пола в приемной группы "Колокольчики", расположенной на 2-ом этаже (помещение № 28 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	09.01.2023	исполнено

36	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия пола в спальне группы "Колокольчики", расположенной на 2-ом этаже (помещение № 29 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	09.01.2023	исполнено
37	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия пола в спальне группы "Умка", расположенной на 2-ом этаже (помещение № 30 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	09.01.2023	исполнено

38	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия пола в приемной группы "Умка", расположенной на 2-ом этаже (помещение № 34 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	09.01.2023	исполнено
39	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия пола в коридоре, расположенной на 2-ом этаже (помещение № 35 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	09.01.2023	исполнено

40	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия стен в кабинете, расположенной на 2-ом этаже (помещение № 38 по техническому паспорту) применяется обойное покрытие, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	30.12.2021	исполнено, обойное покрытие снято, сделан ремонт кабинета с использованием краски КМ 1(остатки лако-красочных материалов закупа 2020 года), силами сотрудников МБДОУ №9 "Зимушка"
41	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия стен в кабинете, расположенной на 2-ом этаже (помещение № 39 по техническому паспорту) применяется обойное покрытие, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	30.12.2021	исполнено, обойное покрытие снято, сделан ремонт кабинета с использованием краски КМ 1(остатки лако-красочных материалов закупа 2020 года), силами сотрудников МБДОУ №9 "Зимушка"

42	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия стен в кабинете, расположенной на 2-ом этаже (помещение № 41 по техническому паспорту) применяется обойное покрытие, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	01.06.2022	исполнено, обойное покрытие снято, сделан ремонт кабинета с использованием краски КМ 1 (остатки лако-красочных материалов закупа 2020 года), силами сотрудников МБДОУ №9 "Зимушка"
43	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия пола в кабинете, расположенной на 2-ом этаже (помещение № 41 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	09.01.2023	исполнено

44	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившиеся: для покрытия стен в кабинете, расположенной на 2-ом этаже (помещение № 42 по техническому паспорту) применяется обойное покрытие, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	30.12.2021	исполнено, обойное покрытие снято, сделан ремонт кабинета с использованием краски КМ 1 (остатки лако-красочных материалов закупа 2020 года), силами сотрудников МБДОУ №9 "Зимушка"
45	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившиеся: для покрытия пола в кладовой, расположенной на 2-ом этаже (помещение № 43 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	09.01.2023	исполнено

46	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия пола в спальне группы "Радуга, расположенной на 1-ом этаже (помещение № 1 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	01.06.2022	исполнено
47	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия пола в приемной группы "Радуга, расположенной на 1-ом этаже (помещение № 5 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	09.01.2023	исполнено

48	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия стен в приемной группы "Радуга, расположенной на 1-ом этаже (помещение № 5 по техническому паспорту) применяется обойное покрытие, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	09.01.2023	исполнено
49	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия пола в приемной группы "Неваляшки, расположенной на 1-ом этаже (помещение № 6 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	01.06.2022	исполнено

50	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия стен в приемной группы "Неваляшки, расположенной на 1-ом этаже (помещение № 6 по техническому паспорту) применяется обойное покрытие, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	01.06.2022	исполнено, обойное покрытие снято, сделан ремонт помещения с использованием краски КМ 1(использовали лако-красочный материал закупа 2022 года накладные УТ 802;УТ 644), силами сотрудников МБДОУ №9 "Зимушка"
51	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия пола в спальне группы "Неваляшки, расположенной на 1-ом этаже (помещение № 7 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	01.06.2022	исполнено, старый линолеум снят, новый уложен (использовали линолеум закупа 2022 года накладная УТ641), силами подрядной организации ИП Исаев

52	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия пола в спальне группы "Сказка", расположенной на 1-ом этаже (помещение № 15 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	01.06.2022	исполнено, старый линолеум снят, новый уложен (использовали линолеум закупа 2022 года накладная УТ641), силами подрядной организации ИП Исаев
53	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия пола в коридоре, расположенной на 1-ом этаже (помещение № 16 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	09.01.2023	исполнено

54	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия пола в коридоре, расположенной на 1-ом этаже (помещение № 18 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	09.01.2023	исполнено
55	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия пола в спальне группы "Мультишки", расположенной на 1-ом этаже (помещение № 25 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	01.06.2022	исполнено, старый линолеум снят, новый уложен (использовали линолеум закупа 2022 года накладная УТ641), силами подрядной организации ИП Исаев

56	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия пола в спальне группы "Капитошки", расположенной на 1-ом этаже (помещение № 30 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	01.06.2022	исполнено, старый линолеум снят, новый уложен (использовали линолеум закупа 2022 года накладная УТ641), силами подрядной организации ИП Исаев
57	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия пола в приемной группы "Капитошки", расположенной на 1-ом этаже (помещение № 33 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	09.01.2023	исполнено

58	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия пола в спальне группы "Капитошки", расположенной на 1-ом этаже (помещение № 35 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	01.06.2022	исполнено, старый линолеум снят, новый уложен (использовали линолеум закупа 2022 года накладная УТ641), силами подрядной организации ИП Исаев
59	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия пола в спальне группы "Почемучки", расположенной на 1-ом этаже (помещение № 39 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	09.01.2023	исполнено

60	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия пола в раздаточной, расположенной на 1-ом этаже (помещение № 58 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	09.01.2023	исполнено
61	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия стен в раздаточной, расположенной на 1-ом этаже (помещение № 58 по техническому паспорту) применяется обойное покрытие, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	09.01.2023	исполнено

62	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия пола в коридоре, расположенной на 1-ом этаже (помещение № 59 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	09.01.2023	исполнено
63	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия пола в группе помещений медицинского блока, расположенных на 1-ом этаже (помещения № №61,62,63,65 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	01.06.2022	исполнено, старый линолеум снят, новый уложен (использовали линолеум закупа 2022 года накладная УТ641), силами подрядной организации ИП Исаев

64	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	-	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для покрытия пола в тамбурах, расположенных на 1-ом этаже (помещения № №70,73 по техническому паспорту) применяется линолеум, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	09.01.2023	исполнено
65	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	11,598	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для декоративной отделки стен в помещениях, расположенных на 1-ом этаже (помещения № №39,34,35,30,33,25,26,14,15,7,6,1,2,5 по техническому паспорту) применяется пластиковые панели, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	09.01.2023	исполнено в полном объеме , частично заменили пластиковые панели в помещениях: №№39;30;14;7;6;1;2(работа ведется плотником нашего учреждения)

66	МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"	г. Норильск, район Талнах, ул. Новая дом 7	25	№ 176 от 30.09.2021г.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, выразившееся: для декоративной отделки стен в помещениях, расположенных на 2-ом этаже (помещения № №32,3,4,8,9,13,16,24,20,25,29,30,33,34 по техническому паспорту) применяется пластиковые панели, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	09.01.2023	частично исполнено, сделан запрос комерческого предложения на гипсокартон; защитные экраны купили (тн № 000000000000003 от 12.01.2023)
----	-------------------------	--	----	-----------------------	--	------------	--

Заведующий МБДОУ "ДС № 9 "Зимушка"

О.Н. Шилова